



Акционерное общество
«МУРМАНСКАЯ ТЭЦ»
(АО «МУРМАНСКАЯ ТЭЦ»)

Коммерческому директору ООО «СКБ ЭП»
В.В. Кузьменко

skb@skbpribor.ru

ул. Шмидта, 14, г. Мурманск, 183038
тел.: +7 (8152) 688-358, 688-441, факс: +7 (8152) 473-904,
e-mail: common@mtec.tgc1.ru, www.murmantec.com
ОКПО 76975649, ОГРН 1055100064524,
ИНН 5190141373, КПП 519001001

26.02.2021 № 1643-05702
на № 23965 от 18.02.2021 г.

Об использовании приборов ООО «СКБ ЭП»

АО «Мурманская ТЭЦ» информирует, что в Обществе используется микроомметр МИКО-1 ООО «СКБ ЭП» на протяжении уже более двух лет.

Прибором МИКО-1 производятся измерения сопротивления токоведущего контура масляных, вакуумных выключателей, а также выключателей нагрузки и другого оборудования.

Прибор в использовании удобен, имеет понятный интерфейс, имеются показания заряда АКБ, а преимуществом является большой измерительный ток. С новой сумкой, идущей в комплекте, стало более удобным его использование в эксплуатации.

Для удобства в работе предлагается: увеличить шрифт показаний на дисплее прибора и увеличить морозоустойчивость дисплея (при замере при отрицательной температуре показания на дисплее неустойчивые), в комплект прибора включить две струбцины вместо зажимов типа «крокодил».

При измерении данным прибором были сэкономлены человеко-часы, так как не требуется собирать схему из нескольких элементов (источник питания, реостат, амперметр, вольтметр, соединительные провода и т.д.).

Можем порекомендовать другим организациям, как удобный и надёжный прибор, имеющий высокую точность показаний при измерении.

Разрешаем разместить отзыв на вашем сайте.

Главный инженер

С.Н. Буртасов

Мотошков Андрей Владимирович
Заместитель главного инженера
(8152) 688-361, motoshkov.avl@mtec.tgc1.ru